

## Manguito


**Normas de fabricación:** Tubos redondos DVGW fabricados según DIN-1988/2463 EN 10312 Los tubos con la homologación DVGW TS 225 corresponden a las exigencias de la hoja de trabajo DVGW W 541

**Certificados:** Suministro estándar en longitudes de 6 mts Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

**Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304- L, 316-L

**Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 15 mm a 108 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

**Aplicaciones:** Los tubos DVGW W 541 son utilizados en el transporte de agua potable y clorada hasta 2 mg/l en el agua con tuberías AISI- 316 L, la calidad AISI-304 L se utiliza en instalaciones de aire comprimido.



### Información técnica

DN	Dimensiones		Art.
	Tubo Ø	L	
12	15	48	2002
15	18	48	2003
20	22	50	2004
25	28	54	2005
32	35	62	2006
40	42	71	2007
50	54	83	2008
65	76,1	141	2009
80	88,9	162	2010
100	108	194	2011